



PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA KTÓREGO ZANIK ZASILANIA POWODUJE PRZEJŚCIE DO STANU POŻAROWEGO  
np. trzymacz drzwiowy, styczniki wyłączające wentylację bytową



Centrala nie monitoruje ciągłość przewodu – ponieważ zwarcie lub przerwa w obwodzie spowoduje zadziałanie urządzenia i tym samym przejście do funkcji jaką pełni w momencie wystąpienia pożaru.

Nazwa rysunku:

Instalacja OD - podłączenie wyjść sterujących centrali

Inwestor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Obiekt:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Opracował:

mgr inż. Piotr Farbaniec

Podpis:

Projektował:

mgr inż. T. Zygmunt

Nr upr.:

A-649-1/83

Podpis:

Branża: elektryczna

Skala: 1:100

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu:  
CX/43/17

Nr rysunku:  
2.10

Data:  
11.2017

Jednostka projektowa:



**CERBEX** Sp. z o.o.

38-400 KROSNO ul. Lwowska 14  
tel: 0-13 436-83-99

Tytuł opracowania:

Przebudowa budynków Teatru  
im. Wandy Siemaszkowej -  
dostosowanie do przepisów  
przeciwpowozarowych