

USZCZELNIENIE PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ



Oznaczenie elementów adresowalnych systemu:
[nr pętli dozorowej] / [nr kolejnego elementu]

Oznaczenie sygnalizatorów:
Z [nr linii sygnałowej] / [nr kolejnego sygnalizatora]

Okablowanie:

- YnTKSYekw 1x2x0,8
- HTKSH PH90 2x1,8
- NHXH 3x1,5 FE180 PH90/E90

Przebicie międzykondygnacyjne

LEGENDA:

- CSP — Centrala sygnalizacji pożarowej
- UTA — Urządzenie transmisji alarmów pożarowych
- CS — Centrala strowań urządzeniami p.poż.
- Ręczny ostrzegacz pożarowy wewnętrzny
- Optyczna czujka dymu
- Optyczna uniwersalna czujka dymu umieszczona nad sufitem podwieszonym, ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka dymu w osłonie przeciwwietrznej na kanale wentylacyjnym
- Czujka dwusensorowa dymu i ciepła
- Moduł wejścia-wyjścia (2 wej. / 1 wyj.)
- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

Nazwa rysunku:
Instalacja SSP - schemat blokowy

Inwestor:
Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Obiekt:
Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Opracował: mgr inż. Piotr Farbaniec — *Podpis:*

Projektował: mgr inż. T. Zygmunt — *Nr upr.:* A-649-1/83 — *Podpis:*

Branża: elektryczna — *Skala:* 1:100 — *Faza:* PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu: CX/43/17 — *Nr rysunku:* 1.5 — *Data:* 11.2017

Jednostka projektowa:
CERBEX Sp. z o.o.
38-400 KROSNO ul. LWOWSKA 14
tel: 0-13 436-83-99

Tytuł opracowania:
Przebudowa budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej - dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych