TABELA NR 2 - MATRYCA STEROWAŃ CENTRALI STERUJACEJ URZĄDZENIAMI PPOŻ.

<----- Źródło sygnału wyzwalającego		Wyłączenie central wentylacyjnych	Zamknięcie klap pożarowych	Opuszczenie kurtynuny ppoż sceny	Opuszczenie kurtynuny dymowej w szatni	Zwolnienie trzymaczy drzwiowych	Zwolnienie kontroli dostepu	Uruchomienie procedury pożarowej dla widy	Otwarcie okien oddymiajacych przstrzeń szatni	Uruchomienie instalacji oddymiania sceny	Uruchomienie instalacji oddymiania dla KL3	Uruchomienie instalacji oddymiania dla KL4	Uruchomienie instalacji oddymiania KL0	Uruchomienie oddymiania korytarzy w budynku Małej Sceny	Powrót urządzeń sterowanych przez CS do stanu normalnego	Sygnał do CSP- ręczne uruchomienie instalacji oddymiania sceny	Sygnał do CSP- ręczne uruchomienie instalacji oddymiającej KL3	Sygnał do CSP- ręczne uruchomienie instalacji oddymiającej KL4	Sygnał do CSP- ręczne uruchomienie instalacji oddymiającej KL0	Sygnał do CSP- ręczne uruchomienie instalacji oddymiającej korytarże bud. Mała scena	Sygnał do CSP- urucomienie instalacji tryskaczowej - orkiestron	Sygnał do CSP- urucomienie instalacji tryskaczowej - Poddasze
Sygnały z CSP	ALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Dużej Sceny - KL3	■	■								■											
	ALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Dużej Sceny - KL4	■	■									■										
	ALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Dużej Sceny	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■										
	ALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Małej Sceny - KL0	■	■			■	■						■									
	ALARM DLA CS - Uruchomienie procedur dla bud. Małej Sceny	■	■			■	■						■	■								
	Powrót urządzeń sterowanych przez CS do stanu normalnego														■							
Sygały przyętej przez CS	Włączenie przycisku oddymiania sceny															■						
	Włączenie przycisku oddymiania klatki KL3																■					
	Włączenie przycisku oddymiania klatki KL4																	■				
	Włączenie przyciskui oddymiania klatki KL0																		■			
	Włączenie przycisku oddymiania korytarzy w bud. Małej sceny przyciskiem																			■		
	Uruchomienie tryskaczy - orkirstron	■	■	■	■																■	
	Uruchomienie tryskaczy - poddasze	■	■	■	■																	■