

Znak sprawy: AG-270-5-2020

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pod nazwą „**Przebudowa drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie**”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (*DzU z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.*), zwanej dalej „Ustawą” przedstawia poniżej informacje o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie.

Pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza inne rodzaje napędów przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że pozostałe parametry podane w dokumentacji projektowej muszą pozostać zachowane.


Zastosowanie innych rodzajów napędów wymusza zmianę geometrii podszybia oraz wprowadza inne siły. Może także generować większe zapotrzebowanie na moc elektryczną.

W związku z tym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie budowlanym uwzględniające inną geometrię podszybia (większą głębokość), fundamentów i wprowadzenie innego układu sił oraz zwiększenie zapotrzebowania na energie elektryczną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie budowlanym w tym zakresie.

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

DYREKTOR

dr Jan Nowara